

MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 2 Klassifizierungsbericht Nr. K-3299/068/08-MPA BS vom 10.09.2008.



1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die den mit wasserbasierenden Farben bedruckten Papierwandbekleidungen (Tapeten) der Firma WDS GmbH mit dem in EN 13501-1 : 2007 angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

2 Angaben zu den Bauprodukten

2.1 Anwendungsbereich

Die Produkte sind mit wasserbasierenden Farbe bedruckte Papierwandbekleidungen gemäß DIN EN 235, die mit handelsüblichen Klebstoffen auf nicht brennbaren Untergründen geklebt werden.

2.2 Beschreibung der Bauprodukte

Bezeichnung	Flächengewicht (g/m ²)	Dicke (mm)
Wall Silk	ca. 230	ca. 0,3
Belacol	ca. 165	ca. 0,2
Cesaro Wallcoverings	ca. 160	ca. 0,2

Die Bauprodukte werden in den in Abschnitt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zu Grunde liegen, vollständig beschrieben.

3 Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung

3.1 Prüfberichte

Name des Prüflabors	Auftraggeber / Hersteller	Nummer des Prüfberichts	Prüfverfahren
MPA Braunschweig	WDS GmbH	3299/068/08-a	DIN EN 13823
MPA Braunschweig	WDS GmbH	3299/068/08-b	DIN EN ISO 11925-2

